AENOR
ER
Empresa Registrada
ER-0329/2/00

SEGURIDAD
EXTINFUEGO, S.L.

CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM

SERVICE CHART

INSPECTION CERTIFICATE OF PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS

ACTA DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES

M/B:	HIDRA
Bandera/Flag:	ESPAÑOLA
Matrícula/IMO-Offic.Nº:	7ª-222-49-21
Nº Certif./Certif.Number:	002026
Fecha Inspec./Date of Inspec.:	JUNIO-2026
Próxima Inspec./Date Next Service:	JUNIO-2027

EXTINFUEGO S.L. CNO.FERRANDIZ,8 – 03690-SAN VICENTE DEL RASPEIG (ALICANTE) - ESPAÑA

TLF.:(+34)965668421-(+34)607270802 www.extinfuegosl.com E-mail:navalfuego@gmail.com

AENOR ER Empresa Registrada ER-0329/2/00

SERVICE CHART

Nombre Barco / Vessel name: HIDRA	**Construc. - Modelo / Builder - Model:** INVICTUS CX 280
Puerto de inspección / Inspection Port: TEULADA	**Ubicación / Location:** INSTALACIONES NAUTICA MENGUAL

EXTINFUEGO S.L., CERTIFICA QUE:

Los siguientes trabajos se ha realizado de acuerdo con la legislación vigente:
R.D. 513/2017 RICPI, R.D.809/2021, 97/23/CE, IMO, MSC. SOLAS, Circulares, Avisos, Directrices, Requerimientos de Bandera, Código Internacional de Sistemas de Seguridad Contra Incendios (CODIGO SSCI) MSC.98 (73). ORDEN FOM/1144/2003 de 28 de abril y las normas UNE-EN 18119, UNE-EN 11623.
The following works have been accomplished according to the force legislation:
R.D. 513/2017 RIPCI, R.D. 809/2021, 97/23/CE, IMO, MSC, SOLAS, Circulars, Notices, Guidelines, Flag requirements, International Code For Fire Safety Systems (FSS CODE) MSC.98 (73), ORDER FOM/1144/2003 28th of April, and UNE-EN 18119, UNE-EN 11623.

DECLARACION DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS / STATMENT OF INSPECTIONS COMPLETED

Codigo tipo de Extintor: Fire-extinguisher Type Code:	ABC = Polvo Seco ABC = Dry Powder	N/C = CO2 C/D = CO2	AFFF = Espuma AFFF = Foam	HFC = Agente Limpio HFC = Clean Agent	H2O = Hidrico H2O = Water Spray
Codigo de trabajo: Working Code:	1 = Inspección 1 = Inspection / 2 = Recarga 2 = Recharge	3 = Retimbrado 3 = Pressure Test	4 = Reparación 4 = Repair	5 = Nuevo 5 = New	6 = Rechazado 6 = Rejected

Nº	Fabricante Maker	Numero serie Serial Number	Fecha Fabricación Manufacture Date	Tipo Type	Capacidad Kg. Capacity Kg.	Ultimo Retimb. Last Hydrostatic Test	Proximo Retimb. Next Hydrostatic Test	Codigo Trabajo Working Code
1	ANAF	01574	2026	ABC	2	---	2031	5-1

De acuerdo con la normativa SOLAS. estos equipos requieren ser revisados dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de inspección.
According to SOLAS regulation, this equipment requires servicing within 12 months from the date inspection.

Observaciones / Comments:

PARA QUE CONSTE A LOS EFECTOS OPORTUNOS, SE EXTIENDE EL PRESENTE CERTIFICADO, SAN VICENTE DEL RASPEIG, EN LA FECHA INDICADA
THEREFORE WE ISSUE THIS OFFICIAL CERTIFICATE IN SAN VICENTE DEL RASPEIG. WITH DATE INDICATED

Nº Mantenedor / instalador S.P.C.I.B-03775194
Nº Mantenedor S.I. B-03775194
Nº registro industrial 03/49557
Póliza de responsabilidad Civil 1.000.000,00 €

TECNICO / TECHNICAL

MIGUEL MANZANANARO AMOROS

AENOR
ER
Empresa Registrada
ER-0329/2/00

SERVICE CHART S/M

INSPECTION CERTIFICATE OF FIRE EXTINGUISHERS

ACTA DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES DE INCENDIO

M/B:	HIDRA
Bandera/Flag:	ESPAÑOLA
Matrícula/IMO-Offic.Nº:	7ª-222-49-21
Nº Certif./Certif.Number:	002026
Fecha Inspec./Date of Inspec.:	JUNIO-2026
Próxima Inspec./Date Next Service:	JUNIO-2027

EXTINFUEGO S.L. CNO.FERRANDIZ,8 – 03690-SAN VICENTE DEL RASPEIG (ALICANTE) - ESPAÑA

TLF.:(+34)965668421-(+34)607270802 www.extinfuegosl.com E-mail:navalfuego@gmail.com

AENOR ER Empresa Registrada ER-0329/2/00

SEGURIDAD EXTINFUEGO, S.L.

IQNet CERTIFIED QUALITY SYSTEM

SERVICE CHART S/M

Nombre Barco / Vessel Name:	**Construc. - Modelo / Builder - Model:**
HIDRA	**INVICTUS CX 280**
Puerto de inspección / Inspection Port:	**Ubicación / Location:**
TEULADA	**INSTALACIONES NAUTICA MENGUAL**

EXTINFUEGO S.L., CERTIFICA QUE:

Los siguientes trabajos se ha realizado de acuerdo con la legislación vigente:
R.D. 513/2017 RICPI, R.D.809/2021, 97/23/CE, IMO, MSC. SOLAS, Circulares, Avisos, Directrices, Requerimientos de Bandera, Código Internacional de Sistemas de Seguridad Contra Incendios (CODIGO SSCI) MSC.98 (73), ORDEN FOM/1144/2003 de 28 de abril y las normas UNE-EN 18119, UNE-EN 11623.
The following works have been accomplished according to the force legislation:
R.D. 513/2017 RIPCI, R.D. 809/2021, 97/23/CE, IMO, MSC. SOLAS, Circulars, Notices, Guidelines, Flag requirements, International Code For Fire Safety Systems (FSS CODE) MSC.98 (73), ORDER FOM/1144/2003 28th of April, and UNE-EN 18119, UNE-EN 11623.

DECLARACION DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS / STATMENT OF INSPECTIONS COMPLETED

Codigo tipo de Extintor: Fire-extinguisher Type Code:	ABC = Polvo Seco D/P = Dry Powder	N/C = CO2 C/D = CO2	AFFF = Espuma AFFF = Foam	HFC = Agente Limpio C/A = Clean Agent	H2O = Hidrico H2O = Water Spray

Codigo de trabajo: Working Code:	1 = Inspección 1 = Inspection	2 = Recarga 2 = Recharge	3 = Retimbrado 3 = Pressure test	4 = Reparación 4 = Repair	5 = Nuevo 5 = New	6 = Rechazado 6 = Rejected

FABRICANTE / MAKER	MODELO / MODEL	AGENTE EXTINTOR / EXTINGUISHER AGENT	Nº SERIE / SERIAL Nº	FECHA FAB. / MANUF/DATE	ULTIMA PH / LAST PRESSURE TEST	PRESION DE SERVICIO (Bar) / WORKING PRESSURE (Bar)	CARGA (Kg.) / CHARGE (Kg.)	PESO TOTAL (Kg.) / GROS.W. (Kg.)	CODIGO TRABAJO / WORKING CODE
ANAF	FIREKILL	ABC	21021082	2022	---	16	3	3,9	1

Observaciones / Comments:

PARA QUE CONSTE A LOS EFECTOS OPORTUNOS, SE EXTIENDE EL PRESENTE CERTIFICADO, SAN VICENTE DEL RASPEIG, EN LA FECHA INDICADA
THEREFORE WE ISSUE THIS OFFICIAL CERTIFICATE IN SAN VICENTE DEL RASPEIG. WITH DATE INDICATED

Nº Mantenedor / instalador S.P.C.I.B-03775194
Nº Mantenedor S.I. B-03775194
Nº registro industrial 03/49557
Póliza de responsabilidad Civil 1.000.000,00 €

TECNICO/ TECHNICAL

MIGUEL MANZANARO AMOROS