



SERVICE CHART

INSPECTION CERTIFICATE OF PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS

----- ACTA DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES

Embarcación: ICAMISI

Bandera/Flag: ALEMANA

Matrícula/IMO-Offic.Nº: 107502-A

Nº Certif./Certif.Number: 003620

Fecha Inspec./Date of Inspec.: ABRIL-2025

Próxima Inspec./Date Next Service: ABRIL-2026

EXTINFUEGO S.L. CNO.FERRANDIZ,8 – 03690-SAN VICENTE DEL RASPEIG
(ALICANTE) - ESPAÑA

TLF.:(+34)965668421-(+34)607270802 www.extinfuegosl.com E-mail:navalfuego@gmail.com



SERVICE CHART

Nombre Barco / Vessel name: ICAMISI	Construc. - Modelo / Builder - Model: DORAL 210
Puerto de inspección / Inspection Port: TEULADA	Ubicación / Location: INSTALACIONES NAUTICA MENGUAL

EXTINFUEGO S.L., CERTIFICA QUE:

Los siguientes trabajos se ha realizado de acuerdo con la legislación vigente:

R.D. 513/2017 RICPI, R.D.809/2021, 97/23/CE, IMO, MSC, SOLAS, Circulares, Avisos, Directrices, Requerimientos de Bandera, Código Internacional de Sistemas de Seguridad Contra Incendios (CODIGO SSCI) MSC.98 (73), ORDEN FOM/1144/2003 de 28 de abril y las normas UNE-EN 18119, UNE-EN 11623.

The following works have been accomplished according to the force legislation:

R.D. 513/2017 RICPI, R.D. 809/2021, 97/23/CE, IMO, MSC, SOLAS, Circulares, Notices, Guidelines, Flag requirements, International Code For Fire Safety Systems

(FSS CODE) MSC.98 (73), ORDER FOM/1144/2003 28th of April, and UNE-EN 18119, UNE-EN 11623.

DECLARACION DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS / STATMENT OF INSPECTIONS COMPLETED

<u>Codigo tipo de</u> <u>Extintor:</u> <u>Fire-extinguisher</u> <u>Type Code:</u>		ABC = Polvo Seco ABC = Dry Powder		N/C = CO2 C/D = CO2		AFFF = Espuma AFFF = Foam		HFC = Agente Limpio HFC = Clean Agent		H2O = Hidrico H2O = Water Spray	
<u>Codigo de trabajo:</u> <u>Working Code:</u>		1 = Inspección 1 = Inspection	2 = Recarga 2 = Recharge	3 = Retimbrado 3 = Pressure Test	4 = Reparación 4 = Repair	5 = Nuevo 5 = New	6 = Rechazado 6 = Rejected				
Nº	Fabricante Maker	Numero serie Serial Number	Fecha Fabricación Manufacture Date	Tipo Type	Capacidad Kg. Capacity Kg.	Ultimo Retimb. Last Hydrostatic Test	Proximo Retimb. Next Hydrostatic Test	Codigo Trabajo Working Code			
1	ANAF	01541	2025	ABC	2	---	2030	1			
2	ANAF	0990334	2019	ABC	2	04/2025	04/2030	1-2-3			

De acuerdo con la normativa SOLAS, estos equipos requieren ser revisados dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de inspección.
According to SOLAS regulation, this equipment requires servicing within 12 months from the date inspection.

Observaciones / Comments:

- EL EXTINTOR Nº 2 ES AUTOMATICO Y ESTA UBICADO EN SALA DE MÁQUINAS


PARA QUE CONSTE A LOS EFECTOS OPORTUNOS, SE EXTIENDE EL PRESENTE CERTIFICADO, SAN VICENTE DEL RASPEIG, EN LA FECHA INDICADA
THEREFORE WE ISSUE THIS OFFICIAL CERTIFICATE IN SAN VICENTE DEL RASPEIG, WITH DATE INDICATED

Nº Mantenedor / instalador S.P.C.I.B-03775194

Nº Mantenedor S.I. B-03775194

Nº registro industrial 03/49557

Póliza de responsabilidad Civil 1.000.000,00 €



TECNICO / TECHNICAL

EXTINFUEGO, S.L.

C.I.F.: B-03775194

V. Compañía de Seguros, S.A.

El Tubo

Tel: 966 67 54 04

03600 SAN VICENTE DEL RASPEIG

MIGUEL MANZANANARO AMOROS



EXTINFUEGO, S.L.

ACTA DE PRUEBA DE PRESION DE EXTINTORES

EXTINFUEGO S.L. , autorizada por la Conselleria de Industria de Alicante con Nº B-03775194, como empresa Instaladora-Mantenedora de Equipos y Sistemas de protección contra Incendios.

SERVICIO TECNICO: JUAN GIMENEZ PENALVA, Ingeniero Técnico Industrial, Colegiado nº 1.744 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante.

CERTIFICA:

Que en cumplimiento de lo establecido en el ANEXO III del actual Reglamento de Equipos a Presión (Real Decreto 809/2021), se ha procedido por el personal técnico de la citada empresa, al reconocimiento y prueba de presión de los equipos que seguidamente se relacionan, y que son propiedad de:

PROPIETARIO: NAUTICA MENGUAL, S.L.
DOMICILIO: CTRA.NACIONAL 332 KM.181 50
LOCALIDAD: 03725 Teulada
REFERENCIA: EMBARCACIÓN ICAMISI
03725 Teulada

FECHA FABRIC.	NUMERO INDUSTRIA	FABRICANTE	CARGA KG	TIPO	P.D. KG/CM2	P.H. KG/CM2	FECHA PROXIMA PRUEBA	RESULTADO PRUEBA
2019	0990334	ANAF	0	ABC	9	20	2030	CONFORME

Tras haber superado los recipientes la prueba hidrostática, y puesto que no se ha observado en ningún caso fugas, ni deformaciones permanentes de los aparatos, se procede a extender la presente acta de pruebas, y a punzonar con la contraseña del recargador y fecha de prueba en la placa de cada recipiente. Las Pruebas de Presión de los extintores se deben realizar obligatoriamente cada 5 años.

San Vicente del Raspeig, 08 de Mayo de 2025

Nº ACTA: 250.781

NºALBARAN: 25/A- 3620



NO TENDRAN NINGUNA VALIDEZ AQUELLAS ACTAS QUE PRESENTEN TACHADURAS, RASPADURAS, CORRECCIONES, O QUE NO CUENTEN CON LOS CONSIGUIENTES SELLOS, VISADOS Y FIRMAS EN ORIGINAL.

SR. INGENIERO JEFE DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD DEL SERVICIO TERRITORIAL DE LA CONSELLERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA DE ALICANTE.