



SERVICE CHART S/M

# INSPECTION CERTIFICATE OF FIRE EXTINGUISHERS

-----

## ACTA DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES DE INCENDIO

Embarcación: KABUN

Bandera/Flag: ESPAÑOLA

Matrícula/IMO-Offic.Nº: 7ª-AT-6-2-22

Nº Certif./Certif.Number: 001059

Fecha Inspec./Date of Inspec.: FEBRERO-2024

Próxima Inspec./Date Next Service: FEBRERO-2025

EXTINFUEGO S.L. CNO.FERRANDIZ,8 – 03690-SAN VICENTE DEL RASPEIG  
(ALICANTE) - ESPAÑA

TLF.:(+34)965668421-(+34)607270802    www.extinfuegosl.com    E-mail:navalfuego@gmail.com



SERVICE CHART S/M

<b>Nombre Barco / Vessel Name:</b> <b>KABUN</b>	<b>Construc. - Modelo / Builder - Model:</b> <b>FOUR WINS H-230</b>
<b>Puerto de inspección / Inspection Port:</b> <b>TEULADA</b>	<b>Ubicación / Location:</b> <b>INSTALACIONES NAUTICA MENGUAL</b>

**EXTINFUEGO S.L., CERTIFICA QUE:**

Los siguientes trabajos se ha realizado de acuerdo con la legislación vigente:

R.D. 513/2017 RICPI, R.D.809/2021, 97/23/CE, IMO, MSC, SOLAS, Circulares, Avisos, Directrices, Requerimientos de Bandera, Código Internacional de Sistemas de Seguridad Contra Incendios (CODIGO SSCI) MSC.98 (73), ORDEN FOM/1144/2003 de 28 de abril y las normas UNE-EN 18119, UNE-EN 11623.

The following works have been accomplished according to the force legislation:

R.D. 513/2017 RIPCI, R.D. 809/2021, 97/23/CE, IMO, MSC, SOLAS, Circulares, Notices, Guidelines, Flag requirements, International Code For Fire Safety Systems (FSS CODE) MSC.98 (73), ORDER FOM/1144/2003 28<sup>th</sup> of April, and UNE-EN 18119, UNE-EN 11623.

**DECLARACION DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS / STATMENT OF INSPECTIONS COMPLETED**

<b>Codigo tipo de Extintor:</b> <b>Fire-extinguisher Type Code:</b>	<b>ABC = Polvo Seco</b> <b>D/P = Dry Powder</b>	<b>N/C = CO2</b> <b>C/D = CO2</b>	<b>AFFF = Espuma</b> <b>AFFF = Foam</b>	<b>HFC = Agente Limpio</b> <b>C/A = Clean Agent</b>	<b>H2O = Hidrico</b> <b>H2O = Water Spray</b>				
<b>Codigo de trabajo:</b> <b>Working Code:</b>	<b>1 = Inspección</b> <b>1 = Inspection</b>	<b>2 = Recarga</b> <b>2 = Recharge</b>	<b>3 = Retimbrado</b> <b>3 = Pressure test</b>	<b>4 = Reparación</b> <b>4 = Repair</b>	<b>5 = Nuevo</b> <b>5 = New</b>	<b>6 = Rechazado</b> <b>6 = Rejected</b>			
<b>FABRICANTE</b>	<b>MODELO</b>	<b>AGENTE EXTINTOR</b>	<b>Nº SERIE</b>	<b>FECHA FAB.</b>	<b>ULTIMA PH</b>	<b>PRESION DE SERVICIO (Bar)</b>	<b>CARGA (Kg.)</b>	<b>PESO TOTAL (Kg.)</b>	<b>CODIGO TRABAJO</b>
<b>MAKER</b>	<b>MODEL</b>	<b>EXTINGUISHER AGENT</b>	<b>SERIAL Nº</b>	<b>MANUF/DATE</b>	<b>LAST PRESSURE TEST</b>	<b>WORKING PRESSURE (Bar)</b>	<b>CHARGE (Kg.)</b>	<b>GROS.W. (Kg.)</b>	<b>WORKING CODE</b>
<b>SEA FIRE</b>	<b>FG-100-M</b>	<b>FM200</b>	<b>F-45738</b>	<b>08/2016</b>	<b>---</b>	<b>17</b>	<b>1,96</b>	<b>3,43</b>	<b>1</b>

**Observaciones / Comments**

SE COMPRUEBA EL CABLE TIRADOR Y EL FUNCIONAMIENTO ES CORRECTO

- PARA QUE CONSTE A LOS EFECTOS OPORTUNOS, SE EXTIENDE EL PRESENTE CERTIFICADO EN SAN VICENTE DEL RASPEIG, EN LA FECHA INDICADA

Nº Mantenedor / instalador S.P.C.I.B-03775194 Nº Mantenedor S.I. B-03775194 Nº registro industrial 03/49557 Póliza de responsabilidad Civil 1.000.000,00 €	<b>TECNICO INSPECTOR / TECHNICAL INSPECTOR</b>   <b>EXTINFUEGO, S.L.</b> C.I.F.: B-03775194 C/ San Vicente del Raspeig, 11 03690 SAN VICENTE DEL RASPEIG Tel: 966 67 54 04 Fax: 966 67 54 04
	<b>MIGUEL MANZANARO AMOROS</b>