

Nº Mantenedor / instalador S.P.C.I.B-03775194
 Nº Mantenedor S.I. B-03775194
 Nº registro industrial 03/49557
 Póliza de responsabilidad Civil 1.000.000,00 €
 E-mail: navalfuego@gmail.com
 Tfno.: (+34) 965668421
 Móvil: (+34) 607270802



SERVICE CHART
MOD.S.F.

ACTA INSPECCION TECNICA SISTEMAS FIJOS DE EXTINCION DE INCENDIOS
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE FIXED FIRE EXTINGUISHING INSTALLATIONS

NOMBRE BARCO VESSEL NAME	NR	BANDERA FLAG	POLACA
CONSTRUC./MODELO BUILDER/MODEL	SEALINE S 330		
PUERTO INSPECCION INSPECTION PORT	MORAIRA – CLUB NAUTICO PANT.3 AM.438		
MATRICULA IMO - OFFIC Nº	POL-000-FXA	NUMERO CERTIFICADO CERTIFICATE NUMBER	004652
FECHA DE INSPECCION INSPECTION DATE	MAYO-2024	PROX.FECHA INSPECCION DATE NEXT SERVICE	MAYO-2025

EXTINFUEGO S.L., CERTIFICA QUE:
 Los siguientes trabajos se ha realizado de acuerdo con la legislación vigente:
 97/23/CE, IMO, MSC, SOLAS, Circulares, Avisos, Directrices. Requerimientos de Bandera, Código Internacional de Sistemas de Seguridad Contra Incendios (CODIGO SSCI) MSC.98 (73), ORDEN FOM/1144/2003 de 28 de abril y las normas UNE-EN 18119, UNE-EN 11623.
 The following works have been accomplished according to the force legislation:
 97/23/CE, IMO, MSC, SOLAS, Circulars, Notices, Guidelines, Flag requirements, International Code For Fire Safety Systems (FSS CODE) MSC.98 (73), ORDER FOM/1144/2003 28th of April, and UNE-EN 18119, UNE-EN 11623.

DESCRIPCION TECNICA / TECHNICAL DESCRIPTION

Nº CILINDROS PRINCIPALES MAIN CYLINDERS NUMBER	1	AGENTE EXTINTOR EXTINGUISHER AGENT	HFC-227
Nº LINEAS DISTRIBUCION Nº OF DISTRIBUTION LINES	1	TEMPERATURA CILINDROS CYLINDERS TEMPERATURE	21,1°C
Nº CILINDROS PILOTO Nº OF PILOT CYLINDERS	---	TIPO DE ACTIVACION ACTIVATION TYPE	CABLE MANUAL MANUAL CABLE <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA ELECTRICAL <input type="checkbox"/> NEUMATICA PNEUMATIC <input type="checkbox"/>
ESPACIO PROTEGIDO PROTECTED SPACE	SALA MAQUINAS	PIROELECTRICO PYROELECTRIC <input type="checkbox"/>	NEUMATICA PNEUMATIC <input type="checkbox"/> AUTOMATICA-FUSIBLE TERMICO THERMAL AUTOMATIC FUSE <input checked="" type="checkbox"/>

ITEM	DESCRIPCION DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS DESCRIPTION OF INSPECTION TESTS	
P01	1-FIJAR PASADORES DE SEGURIDAD EN CABEZALES DE ACTIVACION PARA EVITAR DESCARGAS ACCIDENTALES FIX SAFETY PINS ON RELEASE CONTROL VALVES TO PREVENT ACCIDENTAL	C
P02	2-DESCONECTADO CABEZALES DE ACTIVACION DISCONNECTED FIRING HEAD CONTROL SYSTEM	NP
P03	3-COMPROBACION DEL PERCUTOR CHECK THE FIRING PIN	NP
P04	4-CILINDROS NO DAÑADOS Y LIBRES DE CORROSION, COMPROBADO CYLINDERS UNDAMAGED AND FREE FROM CORROSION, CHECKED	C
P05	5- ACTIVADOR MANUAL POR CABLE, COMPROBADO CABLE OPERATED ACTIVATOR CHECKED	C
P06	6-ESTADO DEL CABLE ACTIVACION, CORRECTO ACTIVATION CABLE, IN GOOD CONDITION	C
P07	7-CABEZAL DE CONTROL NEUMATICO, COMPROBADO PNEUMATIC CONTROL HEAD CHECKED	NP
P08	8-CONTENIDO DEL CILINDRO PILOTO, COMPROBADO CONTENTS OF PILOT CYLINDER, CHECKED	NP
P09	9-CILINDRO DE RETARDO PROBADO TIME DELAY CYLINDER TESTED	NP
P010	10-PESO Y PRESION DE CILINDROS, CORRECTOS PRESSURE AND WEIGHT OF THE CYLINDERS, CHECKED	C
P011	11-CILINDROS BIEN FIJADOS CYLINDERS CORRECTLY MOUNTED	C
P012	12-INSPECCION DE LOS SENSORES ACCIONADOS POR CALOR HEAT ACTIVATED DETECTOR INSPECTION	NP
P013	13-TUBERIAS Y LATIGUILLOS CORRECTOS DISCHARGE LINES AND HOSES CORRECT	NP

C = CORRECTO / CORRECT
 I = INCORRECTO
 NP = NO PROCEDE / NOT APPLICABLE

Nº Mantenedor / instalador S.P.C.I.B-03775194
 Nº Mantenedor S.I. B-03775194
 Nº registro industrial 03/49557
 Póliza de responsabilidad Civil 1.000.000,00 €
 E-mail: naval fuego@gmail.com
 Tfno.: (+34) 965668421
 Móvil: (+34) 607270802



SERVICE CHART
 MOD.S.F.

PUNTO POINT	DESCRIPCION DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS DESCRIPTION OF INSPECTION TESTS	
P014	14-DIFUSORES COLOCADOS Y APRETADOS NOZZLES IN POSITION AND TIGHT	NP
P015	15-CIERRE ENTRADAS DE AIRE, COMPROBADO CLOSURE FLAPS ON VENTILATORS, CHECKED	NP
P016	16-ACTIVADORES MANUALES POR CABLE, CIERRE VALVULAS DE COMBUSTIBLE, COMPROBADO CABLES OPERATED ACTIVATORS. FUEL STOP VALVES, CHECKED	C
P017	17-INTERRUPTOR DE PRESION Y PRESOSTATO, COMPROBADO PRESSURE SWITCHES, CHECKED	C
P018	18-APAGADO DE VENTILADORES Y EXTRACTORES, COMPROBADO INLET AND OUTLET FANS STOP, CHECKED	C
P019	19-CIERRE DAMPERS, COMPROBADO CLOSURE DAMPERS, CHECKED	NP
P020	20-APAGADO DE MOTORES PRINCIPALES, COMPROBADO MAIN ENGINES STOP SYSTEM, CHECKED	C
P021	21-APAGADO DE GENERADORES, COMPROBADO GENERATORS STOP SYSTEM, CHECKED	NP
P022	22-SIRENA DE DESCARGA, COMPROBADO CORRECT FUNCTION OF WARNING SIRENS, CHECKED	NP
P023	23-PANEL DE CONTROL SISTEMA DE APAGADOS, COMPROBADO CONTROL PANEL, ENGINES SHUTDOWN SYSTEM, CHECKED	C
P024	24-PANEL DE CONTROL 2ª ESTACION, COMPROBADO SECOND CONTROL PANEL, CHECKED	NP
P025	25-REARMAR PRESOSTATOS REARM PRESSURE SWITCHES	C
P026	26-REARMADO CABEZALES DE DISPARO REARM FIRING DEVICES	NP
P027	27-ARRANCAR Y PARA MOTORES STAR AND STOP MOTORS	C
P028	28-RETIRAR PASADORES DE SEGURIDAD EN DISPOSITIVOS ACTIVACION REMOVE SAFETY PINS ON RELEASE CONTROL VALVES	C
P029	29-FIJAR PASADORES Y PRECINTOS DE SEGURIDAD EN TIRADORES FIX SAFETY PINS	C
P030	30-PEGAR ETIQUETAS DE INSPECCION AFFIX INSPECTION LABELS	C

C = CORRECTO / CORRECT
 I = INCORRECTO
 NP = NO PROCEDE / NOT APPLICABLE

INSPECCION CILINDROS CYLINDERS INSPECTION									
Códigos de trabajo/Working codes									
1 = Inspección / Inspection			2 = Recarga / Recharge			3 = Prueba presión / Pressure test			
4 = Reparación / Repair			5 = Nuevo / New			6 = Rechazado / Rejected			
FABRICANTE	MODELO	AGENTE EXTINTOR	Nº SERIE	FECHA FAB.	ULTIMA PH	PRESION DE SERVICIO (Bar)	CARGA (Kg.)	PESO TOTAL (Kg.)	CODIGO TRABAJO
MAKER	MODEL	EXTINGUISHER AGENT	SERIAL Nº	MANUF. DATE	LAST PRESSURE TEST	WORKING PRESSURE (Bar)	CHARGE (Kg.)	GROS.W (Kg.)	WORKING CODE
FIREBOY	MA2-0350-227 BL	HFC227	EU-000004877	10/2017	---	16,5	6,8	12,2	1

Observaciones / Comments:

PARA QUE CONSTE A LOS EFECTOS OPORTUNOS, SE EXTIENDE EL PRESENTE CERTIFICADO EN SAN VICENTE DEL RASPEIG, EN LA FECHA INDICADA.

TECNICO INSPECTOR / TECHNICAL INSPECTOR



EXTINTOR S.L.
 03775194
 C/ Los Ferrandiz, 8
 Pol. Ind. El Tubo
 Tel. 965 66 84 21 - Fax. 965 67 54 04
 03690 SAN VICENTE DEL RASPEIG

MIGUEL MANZANARO AMOROS